

* متقاضی موظف است تابلو ساز خود را از لیست وندور شرکت توزیع نیروی برق اهواز به آدرس پورتال AEPDCO.IR (قسمت دسترسی سریع- لیست فروشندگان و تأمین کنندگان مجاز- وندور لیست شرکت های سازنده تابلو برق فشار متوسط) انتخاب کرده و به صورت رسمی و در قالب مکاتبه، شرکت تابلو ساز را معرفی نماید.

* متقاضی موظف است آخرین نسخه دفترچه مشخصات تابلو را ضمیمه قرارداد با تابلو ساز نماید و تابلو ساز نیز موظف است طبق ارقام درخواستی در دفترچه مشخصات تابلو کار نماید و چنان چه بعداً مشخص گردید که اقلامی از طرح را اجرا ننموده است موظف خواهد بود بدون درخواست هزینه، آن ها را تکمیل و اصلاح نماید.

*متقاضی باید ضمن مکاتبه رسمی جهت معرفی تابلو ساز، نسخه مهر شده دفترچه مشخصات طرح دریافتی از دفتر مهندسی و نظارت را پیوست نامه خود نماید.

* تابلو ساز موظف است پیش از ساخت تابلو، شماره سریال لوازم اندازه گیری و رله های حفاظتی و نقشه های مدار فرمان و قدرت تابلو فشار متوسط (با ذکر محل نصب هر رله با سریال مخصوص خود در نقشه ها) را جهت مکاتبه با اداره لوازم اندازه گیری و اداره حفاظت و رلیاژ، به دفتر مهندسی و نظارت ارائه کند و پس از تأیید اداره های فوق، نسبت به نصب لوازم اندازه گیری و رله های حفاظتی در تابلو اقدام نماید.

* تابلو ساز موظف است پس از ساخت تابلو، طی مکاتبه ای اتمام ساخت تابلو را اعلام نماید و در این مکاتبه، شماره سریال تمامی تجهیزات تابلویی، تکمیل شده فرم شناسنامه کالای شرکت توانیر و فرم گارانتی های الزامی توانیر را ضمیمه نماید. همچنین تابلو ساز باید اعلام نماید که تابلو های پروژه را طبق گارانتی های الزامی توانیر تضمین خواهد کرد.

* تابلو ساز موظف است هنگام راه اندازی نهایی تابلوها حتماً نماینده فنی خود را به منظور انجام آزمون ها در حضور بهره بردار امور مربوط، به محل پست اعزام نماید و پس از صورتجلسه کردن نهایی موارد، کارت های گارانتی تجهیزات فشار متوسط را به صورت فیزیکی به نماینده بهره برداری امور تحویل دهد. لازم به توضیح است که برای پست های عمومی، کارت های گارانتی تجهیزات تمامی سلول ها و برای پست های اختصاصی، کارت های گارانتی تجهیزات سلول های ورودی و اندازه گیری باید تحویل داده شوند. همچنین در موعد برقداری توسط امور نیز نماینده فنی تابلو ساز باید حضور داشته باشد.